



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. RU. УП001.В07079**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **24.06.2008**

Действителен до **23.06.2011**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марок:
РУФ БАТТС (содержание органического связующего на основе
фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%, плотность 160 кг/м³±10%),
РУФ БАТТС В (содержание органического связующего на основе
фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%, плотность 190 кг/м³±10%),
РУФ БАТТС С (содержание органического связующего на основе
фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%, плотность 135 кг/м³±10%),
РУФ БАТТС Н (содержание органического связующего на основе
фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%, плотность 115 кг/м³±10%)
ТУ 5762-005-45757203-99 с изм. 3

57 6260 -
код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 (негорючий материал по ГОСТ 30244 (НГ по СНиП 21-01-97*))

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.

Тел. (495) 777-79-79, факс (495) 777-79-70

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.

Тел. (495) 777-79-79, факс (495) 777-79-70

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0224240**



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 8251 от 20.05.2008	ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 9523-9531 от 11.04.2008	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005
Декларация-обязательство от 25.03.2008	ЗАО «Минеральная вата»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия

рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.И. Терешкин

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.