

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-FI.ПБ01.В.00252**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631277**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

Paroc Oy Ab
Lätkisepäntie 23, P.O. Box 47, 00621 Helsinki, Finland.
Тел. +358 46 876 8000, факс +358 46 8768002.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Paroc Oy Ab
Lätkisepäntie 23, P.O. Box 47, 00621 Helsinki, Finland. Тел. +358 46 876 8000, факс +358 46 8768002,
на производствах:
Paroc Oy Ab, Poikkitie 1 FI-53500 Lappeenranta, Finland;
Paroc Oy Ab Mineraalitie, P.O.Box 42 FI-90631 Oulu, Finland; Paroc Oy Ab, FI-21600 Parainen, Finland.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Материалы теплоизоляционные, судостроительные, технические и строительные из
минеральной (каменной) ваты PAROC на фенолформальдегидном связующем с покрытием
(см. Приложение № 0059037)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ **Технический регламент**
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА **о требованиях пожарной безопасности**
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806 10 000 0

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:
группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д1,
группа токсичности продуктов горения - Т1 (см.Приложение № 0059040)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 6817 от 25.10.2006, № 6818 от
25.10.2006, № 6820 от 25.10.2006, № 7361 от 22.05.2007, № 9385 от 30.10.2009,
№ 9386 от 30.10.2009, № 9387 от 30.10.2009, № 9388 от 30.10.2009 ИЛ НИЦ ПБ
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акты о результатах инспекционной проверки и анализа состояния производства №№ 7779/7783 от 02.03.2009, 7779/7783-2
от 03.03.2009, 7779/7783-3 от 05.03.2009 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.11.2009 по 05.11.2014

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия



А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Т.Б. Боровикова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-Fl.ПБ01.В.00252

(обязательная сертификация)

ТР

0059040

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Майоров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова