



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.577.П.000539.08.07 от 13.08.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный
"НОВОПЛАСТ"

изготовленная в соответствии
Серийный выпуск согласно ТУ 5774-001-58590414-2002.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе населенных мест". ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез", 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 1, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез", 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 1, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 2575/С от 10.08.2007, АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.). Экспертное заключение от 13.08.2007.

№ 1581220

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Выделение хим. веществ в воздух, мг/куб. м, не более*

Формальдегид

0,003/0,5

Бензол

(0,3/0,1) / (15/5)

Толуол

0,6 / (150/50)

Диметилбензол

(0,2/-) / 50,0

Ацетальдегид

(0,3/0,1) / 5,0

1,3,5-триметилбензол

0,1/10,0

*-атмосферный воздух/воздух рабочей зоны

Область применения:

Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ГОСТ Р 51121



Заключение действительно до 13.08.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Казанцев А.Ю.