



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.П.060633.08.07 от 09.08.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Мембрана армированная из пластифицированного ПВХ (Monarplan FM) в рулонах.

изготовленная в соответствии

Декларация о соответствии, Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

"Van Besouw Kunststoffen B.V."

Kerkstraat 51 PO Box 6 NL- 5050 AA Goirle.

Нидерланды

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Van Besouw Kunststoffen B.V."

Kerkstraat 51 PO Box 6 NL- 5050 AA Goirle.

Нидерланды

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 5054/ПС-07 от 02.08.2007 г. ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.165 от 03.02.2003 г.), Экспертное заключение ФГУЗ № 61822 от 08.08.2007 г. "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

№1444648

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Индекс токсичности, %
Формальдегид, мг/м³
Ацетальдегид, мг/м³
Метиловый спирт, мг/м³
Винилацетат, мг/м³
Ацетон, мг/м³
Бутиловый спирт, мг/м³
Бензол, мг/м³
Винилхлорид, мг/м³

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
80-120

не более 0,003
не более 0,01
не более 0,5
не более 0,15
не более 0,350
не более 0,5
не более 0,1
не более 0,001

Область применения:
Строительство.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, назначение, состав, условия хранения, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до 08.08.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись